

# ENERGIEAUSWEIS

für Wohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom <sup>1</sup>

20. Juli 2022

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Registriernummer:

BW-2024-004894161


2

## Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 78,0 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent / (m<sup>2</sup>-a)

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

317,9 kWh/(m<sup>2</sup>-a)



Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

353,5 kWh/(m<sup>2</sup>-a)

### Anforderungen gemäß GEG <sup>2</sup>

#### Primärenergiebedarf

Ist-Wert 353,5 kWh/(m<sup>2</sup>-a) Anforderungswert 125,3 kWh/(m<sup>2</sup>-a)

#### Energetische Qualität der Gebäudehülle H<sub>t</sub>'

Ist-Wert 1,23 W/(m<sup>2</sup>-K) Anforderungswert 0,56 W/(m<sup>2</sup>-K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)

eingehalten

### Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

- Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
- Verfahren nach DIN V 18599
- Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")
- Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

317,9 kWh/(m<sup>2</sup>-a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien <sup>3</sup>

Vergleichswerte Endenergie <sup>4</sup>